

id_Q	Nome via	Categoria illuminotecnica	id_K	Altezza	Sostegno			Corpo illuminante			Incl.	Lampada			Interasse	Larghezza	int/h	Parametri		Area efficace	Potenza incluse perdite	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta IVA inc.	Priorità	Int. per garantire requisiti illuminotecnici delle strade	Costo indicativo (IVA inc.)
					m	Num	Tipo	Num	Tipo	Tipo chiusura		*	Num	Tipo				W	m							
Q001	Illuminazione cartello	-	A01.0	0	1	Esterno generico	4	Proiettore	Vetro piano	-7	4	ALO	50	1	0,0	10,0	--	--	0	0,20	672,00	154,56	2	Illuminazione di edifici storici e monumenti soggetta a spegnimento entro le ore 24-00 (L.P. n. 16/07 art. VI comma 1).	-	
Q001	Illuminazione cartello	-	D01.0	0	1	Incasso a terra	4	Proiettore	Vetro piano	-6	1	JM	70	1	0,0	-	--	--	0	0,08	270,48	62,21	2	Illuminazione di edifici storici e monumenti soggetta a spegnimento entro le ore 24-00 (L.P. n. 16/07 art. VI comma 1).	-	
Q001	Piazza Santa Maria Madalena	S3	C01.2	6	3	Palo dritto	3	Tecnico	Vetro piano	2	3	LED	30	7	10,0	2,1	--	<-15	210	0,10	331,20	76,18	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3680	
Q001	Strèda Chiaavacia	ME5	C03.1	7	1	Palo dritto	1	Artistico	Vetro piano	5	1	LED	40	23	7,0	5,5	<-3	<-15	161	0,05	147,20	33,86	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1293	
Q001	Strèda Chiaavacia	ME5	C04.2	4	3	Testa palo	3	Artistico	Vetro piano	4	3	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	228	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio	1980	
Q001	Strèda de Capitel del Moro	ME3a	A03.1	7	8	Palo con sbraccio	8	Tecnico	Vetro piano	-15	8	LED	92	35	10,0	4,9	--	<-15	2800	0,85	2843,90	654,10	0	Nessun intervento	-	
Q001	Strèda de Capitel del Moro	ME3a	A03.2	7	20	Palo con sbraccio	20	Tecnico	Vetro piano	-12	20	LED	92	30	9,0	4,2	--	<-15	5400	2,12	7109,76	1635,24	0	Nessun intervento	-	
Q001	Strèda de Capitel del Moro	ME3a	A04.1	7	1	lo con sbraccio multipl	2	Tecnico	Vetro piano	-14	2	LED	92	30	9,0	4,2	--	<-15	270	0,21	710,98	163,52	0	Nessun intervento	-	
Q001	Strèda de Capitel del Moro	ME3a	P01.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Altro	Vetro piano	-13	1	JM	150	1	0,0	0,2	--	--	0	0,17	579,60	133,31	0	Nessun intervento	-	
Q001	Strèda de Chiusura	ME5	E01.0	6	1	Palo dritto	1	Tecnico	Vetro piano	-3	1	LED	30	1	0,0	0,3	--	--	0	0,03	110,40	25,39	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1227	
Q001	Strèda de Col de chieve parcheggio	CE5	C04.1	7	3	Palo dritto	3	Artistico	Vetro piano	-8	3	LED	40	23	16,0	5,5	<-3	<-15	1104	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3878	
Q001	Strèda de Pian	ME5	C02.1	5	8	Testa palo	8	Artistico	Vetro piano	-10	8	LED	40	28	5,0	5,6	<-3	<-15	1120	0,37	1177,60	270,85	1	Sostituzione apparecchio	5280	
Q001	Strèda de Pian	ME5	C03.3	7	3	Palo dritto	3	Artistico	Vetro piano	-9	3	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	300	0,14	441,60	101,57	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3878	
Q001	Strèda de Pian parcheggio	CE5	C01.3	6	3	Palo dritto	3	Tecnico	Vetro piano	-11	3	LED	30	12	12,0	3,6	--	<-15	432	0,10	331,20	76,18	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3680	
Q001	Strèda de Scofa	ME5	C01.1	6	5	Palo dritto	5	Tecnico	Vetro piano	3	5	LED	30	20	4,0	6,1	<-3	<-15	400	0,17	552,00	126,96	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	6133	
Q001	Strèda de Vicaries	ME5	C01.1	6	5	Palo dritto	5	Tecnico	Vetro piano	0	5	LED	30	20	4,0	6,1	<-3	<-15	400	0,17	552,00	126,96	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	6133	
Q001	Strèda de Vicaries	ME5	C06.0	4	1	Mensola a parete	1	Tecnico	Vetro piano	1	1	LED	40	1	0,0	0,3	--	--	0	0,05	147,20	33,86	3	Sostituzione apparecchio	660	
Q001	Strèda di Depentores	ME5	C01.1	6	3	Palo dritto	3	Tecnico	Vetro piano	-5	3	LED	30	20	4,0	6,1	<-3	<-15	240	0,10	331,20	76,18	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3680	
Q001	Strèda di Molins	ME5	C01.1	6	3	Palo dritto	3	Tecnico	Vetro piano	-4	3	LED	30	20	4,0	6,1	<-3	<-15	240	0,10	331,20	76,18	3	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3680	
Q001	Strèda co Ruf	ME5	C03.3	7	1	Palo dritto	1	Artistico	Vetro piano	-1	1	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	100	0,05	147,20	33,86	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1293	
Q001	Strèda co Ruf	ME5	C04.2	4	7	Testa palo	7	Artistico	Vetro piano	-2	7	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	532	0,32	1030,40	236,99	2	Sostituzione apparecchio	4620	
Q002	Strèda Capitel del Moro parcheggio	CE5	B01.1	7	2	Palo con sbraccio	2	Tecnico	Coppa prismatica	8	2	SAP	150	19	20,0	2,7	<-3	<-15	760	0,35	1159,20	266,62	0	Nessun intervento	-	
Q002	Strèda Capitel del Moro parcheggio	CE5	B02.1	7	7	lo con sbraccio multipl	14	Tecnico	Coppa prismatica	7	14	SAP	150	18	20,0	2,6	<-3	<-15	2520	2,42	8114,40	1866,31	0	Nessun intervento	-	
Q002	Strèda Capitel del Moro parcheggio	CE5	C02.0	5	1	Testa palo	1	Artistico	Vetro piano	6	1	LED	40	1	0,0	0,2	--	--	0	0,05	147,20	33,86	2	Sostituzione apparecchio	660	
Q004	Strèda de Lausei	ME5	C03.3	7	1	Palo dritto	1	Artistico	Vetro piano	18	1	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	100	0,05	147,20	33,86	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1293	
Q004	Strèda de Palua	ME5	C03.3	7	10	Palo dritto	10	Artistico	Vetro piano	15	10	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	1000	0,46	1472,00	338,56	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	12925	
Q004	Strèda de Palua	ME5	C04.2	4	3	Testa palo	3	Artistico	Vetro piano	17	3	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	228	0,14	441,60	101,57	2	Sostituzione apparecchio	1980	
Q004	Strèda de Palua	ME5	C07.3	6	7	Palo dritto	7	Artistico	Vetro piano	16	7	LED	40	26	5,0	6,2	<-3	<-15	910	0,32	1030,40	236,99	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	8817	
Q004	Strèda Madona de Lourdes	ME3a	P01.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Altro	Vetro piano	14	1	JM	150	1	0,0	0,2	--	--	0	0,17	579,60	133,31	0	Nessun intervento	-	
Q005	Parco Campestrin	S3	C03.2	7	5	Palo dritto	5	Artistico	Vetro piano	19	5	LED	40	13	14,0	3,1	<-3	<-15	910	0,23	736,00	169,28	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	6463	
Q005	Vigili del Fuoco	CE5	A02.0	7	2	Esterno sottogronda	2	Proiettore	Vetro piano	20	2	JM	70	1	0,0	0,1	--	--	0	0,16	500,39	115,09	1	Ricorre inclinazione o predisporre opportuna illuminazione	374	
Q006	Strèda Antermea	ME5	C03.1	7	2	Palo dritto	2	Artistico	Vetro piano	30	2	LED	40	23	7,0	5,5	<-3	<-15	322	0,09	294,40	67,71	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	2585	
Q006	Strèda Antermea	ME5	C03.3	7	3	Palo dritto	3	Artistico	Vetro piano	27	3	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	300	0,14	441,60	101,57	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	3878	
Q006	Strèda Antermea	ME5	C04.2	4	6	Testa palo	6	Artistico	Vetro piano	28	6	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	456	0,28	883,20	203,14	2	Sostituzione apparecchio	3960	
Q006	Strèda Antermea	ME5	C07.3	6	4	Palo dritto	4	Artistico	Vetro piano	31	4	LED	40	26	5,0	6,2	<-3	<-15	520	0,18	588,80	135,42	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	5038	
Q006	Strèda Antermea	ME5	C08.0	6	1	Mensola a parete	1	Artistico	Vetro piano	29	1	LED	30	1	0,0	0,2	--	--	0	0,03	110,40	25,39	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1403	
Q006	Strèda de la Cucuaa	ME5	C03.1	7	1	Palo dritto	1	Artistico	Vetro piano	26	1	LED	40	23	7,0	5,5	<-3	<-15	161	0,05	147,20	33,86	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1293	
Q006	Strèda de la Cucuaa	ME5	C04.2	4	2	Testa palo	2	Artistico	Vetro piano	25	2	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	152	0,09	294,40	67,71	2	Sostituzione apparecchio	1320	
Q006	Strèda de la règola generèla	ME5	C02.1	5	1	Testa palo	1	Artistico	Vetro piano	36	1	LED	40	28	5,0	5,6	<-3	<-15	140	0,05	147,20	33,86	1	Sostituzione apparecchio	660	
Q006	Strèda de la règola generèla	ME5	C04.2	4	1	Testa palo	1	Artistico	Vetro piano	35	1	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	76	0,05	147,20	33,86	2	Sostituzione apparecchio	660	
Q006	Strèda de Pian de Jana	ME5	E01.0	6	1	Palo dritto	1	Tecnico	Vetro piano	34	1	LED	30	1	0,0	0,3	--	--	0	0,03	110,40	25,39	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1227	
Q006	Strèda don Valentini	ME5	C03.3	7	5	Palo dritto	5	Artistico	Vetro piano	33	5	LED	40	25	4,0	6,0	<-3	<-15	500	0,23	736,00	169,28	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	6463	
Q006	Strèda don Valentini	ME5	C04.2	4	2	Testa palo	2	Artistico	Vetro piano	32	2	LED	40	19	4,0	4,5	<-3	<-15	152	0,09	294,40	67,71	2	Sostituzione apparecchio	1320	
Q006	Strèda Madona de Lourdes	ME3a	A03.1	7	14	Palo con sbraccio	14	Tecnico	Vetro piano	24	14	LED	92	35	10,0	4,9	--	<-15	4900	1,48	4603,57	1058,82	0	Nessun intervento	-	
Q006	Strèda Madona de Lourdes	ME3a	A03.2	7	24	Palo con sbraccio	24	Tecnico	Vetro piano	21	24	LED	92	30	9,0	4,2	--	<-15	6480	2,54	7891,83	1815,12	0	Nessun intervento	-	
Q006	Strèda Madona de Lourdes	ME3a	A04.1	7	2	lo con sbraccio multipl	4	Tecnico	Vetro piano	23	4	LED	92	30	9,0	4,2	--	<-15	540	0,42	1315,31	302,52	0	Nessun intervento	-	
Q006	Strèda Madona de Lourdes	ME3a	P01.0	6	1	Palo con sbraccio	1	Altro	Vetro piano	22	1	JM	150	1	0,0	0,2	--	--	0	0,17	536,13	123,31	0	Nessun intervento	-	
Q007	Strèda de l'Albolina	ME4b	C04.0	7	1	Palo dritto	1	Artistico	Vetro piano	46	1	LED	40	1	0,0	0,2	--	--	0	0,05	147,20	33,86	2	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	1293	
Q007	Strèda de l'Albolina	ME4b	C07.1	6	8	Palo dritto	8	Artistico	Vetro piano	44	8	LED	53	24	6,5	5,7	<-3	<-15	1248	0,49	1560,32	358,87	1	Sostituzione apparecchio, palo e plinto	12012	
Q007	Strèda de l'Albolina	ME4b	C07.2	6	21	Palo dritto	21	Artistico	Vetro piano	45	21	LED	53	24	5,0	5,7	<-3	<-15	2520							